Compras

De: <marco@rsaengenharia.com.br>
Data: segunda-feira, 10 de novembro de 2025 15:31
Para: <compras@dionisiocerqueira.sc.gov.br>
Assunto: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 80/2025 - CONCORRÊNCIA Nº 80/2025 - ESCLARECIMENTOS

Prezado,
Ao analisar o instrumento convocatório, encaminho tempestivamente os questionamentos abaixo:
São eles:

Primeiro Questionamento
Considerando que o processo de homologação do PAPI atualmente é composto por uma única vistoria, que é o voo de homologação do GEIV.
Solicitamos a alteração do item 2.6.4. da Planilha Orçamentária, com a substituição do GROUND CHECK pelo acompanhamento do voo de homologação.

Segundo Questionamento
O item 2.3.0.16 da Planilha Orçamentário, especifica “LUMINÁRIA ELEVADA SN-05 2””, com utilização de Lâmpada “LÂMPADA LED 45W - 6.6ª” (item 2.3.0.19).
A luminária elevada modelo SN-05 é por sua concepção e especificação técnica, projetada para utilização com lâmpadas halógenas, não sendo compatível com lâmpada LED.
Assim, Solicitamos a adequação do item 2.3.0.19, para lâmpada halógena de 45W.

Terceiro Questionamento
Identificamos que o mesmo equipamento, descritos nos itens 1.5.0.1 e 1.6.0.1 da Planilha Orçamentária, apresentam valores diferentes
Peço informar qual o custo unitário a ser considerado para “PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019”

Quarto Questionamento
É possível o encaminhamento dos envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação pelos correios, sem a presença de um representante legal da empresa no local do certame?

Quinto Questionamento
Entendo que um empreendimento desta natureza precisa, minimamente, de uma equipe composta por 1 engenheiro eletricista, 1 engenheiro civil, 1 mestre de obra, 1 eletrotécnico, 2 eletricistas, 2 pedreiros, e 4 serventes, por um período de 6 meses. No entanto, os custos referentes à mão de obra não cobrem esta equipe mínima.
Solicito revisão na quantidade de homem-hora de modo a dimensionar o correto custeio da obra.

Atenciosamente,
Marco Aurélio M. Araujo
Licitações
RSA
RSA ENGENHARIA LTDA.
TEL.: +55 (21) 2215-7151
CEL.: +55 (21) 97667-3524
Site: www.rsaengenharia.com.br