Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
E-mail: engenharia@dionisiocerqueira.sc.gov.br
projetos@dionisiocerqueira.sc.gov.br
Fone: (49) 3644-6724 - (49) 3644-6711

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE PROJETO GEOTÉCNICO

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- **Obra:** Implantação de Pavimentação Asfáltica programa Estrada Boa Rural.
- **Localização:** Linha Jacob Maran até a Linha Campinho, Interior, Dionísio Cerqueira -SC.
- **Extensão:** 7.318,20 metros

2. JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Declaro, para os devidos fins de licenciamento e execução, que a obra supracitada dispensa a elaboração de um Projeto Geotécnico específico e complexo, fundamentando-se nos seguintes pontos:

- **Histórico do Leito:** O subleito encontra-se devidamente consolidado por tráfego existente ou por intervenções anteriores, não apresentando sinais de instabilidade, recalques ou solos moles.
- **Ensaios de Campo:** Foram realizados ensaios expeditos de caracterização (ou sondagens simples) que confirmam um Índice de Suporte Califórnia (CBR) superior a 7,0 % e expansão inferior a 0,40 %, atendendo aos requisitos mínimos para pavimentação flexível.
- **Drenagem:** O sistema de drenagem projetado é suficiente para garantir a integridade das camadas do pavimento, evitando a saturação do solo de fundação.

3. RESPONSABILIDADE

A dispensa do projeto geotécnico não exime o executor da responsabilidade técnica sobre a estabilidade da obra. Caso sejam encontrados materiais orgânicos, turfas ou solos de baixa capacidade de carga durante a regularização do subleito, os serviços deverão ser paralisados para reavaliação.

Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão
Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
E-mail: engenharia@dionisiocerqueira.sc.gov.br
projetos@dionisiocerqueira.sc.gov.br
Fone: (49) 3644-6724 - (49) 3644-6711

4. CONCLUSÃO

Considerando o baixo impacto da intervenção e a uniformidade do terreno, atesto que as soluções de engenharia adotadas no Projeto de Pavimentação são suficientes para a segurança e durabilidade da via.

Dionísio Cerqueira, 13 de março de 2026.

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.16 14:09:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME H. M. LIBARDONI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA SC 120442-2